

## 葛飾区立道上小学校仮設校舎解体工事説明会で 参加者の方からいただいたご質問について

日頃より道上小学校の改築事業にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。  
令和7年3月27日に開催いたしました仮設校舎解体工事説明会では1名の地域の方  
にご参加いただき、ご質問をいただきました。説明会での主なご質問と回答の要点をご  
報告いたします。

改築スケジュールにおいて、ご不明な点などがありましたら、いつでもお問い合わせ  
ください。

### 〈ご質問と回答〉

Q：仮設校舎の基礎はベタ基礎でしょうか？地中に杭はない状態でしょうか？

A：仮設校舎の基礎は「布基礎」で、逆T字型の構造になっております。深さは概ね  
50～100cm程度埋設されています。

Q：特に心配するような点はないと考えてよろしいでしょうか？

A：スラブ構造ではないため、地盤や構造物への大きな影響は少ないと考えておりま  
す。何かご不安な点がございましたら、施工会社までご連絡ください。

Q：体育館の解体時についても、同様の対応をしていただけますか？

A：今回の工事での担当は仮設校舎の解体に関する部分のみとなります。体育館の解  
体工事については、改めて説明会の開催を予定しています。

### 道上小学校の改築について(葛飾区公式ホームページ)

トップページ > 子育て・教育 > 教育・学校 > 小学校・中学校 > 学校改築事業 > 道上小学校の  
改築について

(URL:<https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000057/1002475/1002541/1021716.html>)



【携帯電話・スマートフォンをお持ちの方】

左の二次元コードを読み取ると、  
区公式ホームページをご覧いただけます

### 〈お問い合わせ〉

【区担当者】葛飾区教育委員会事務局学校施設課学校施設整備担当係  
担当 平沼・坂野 電話 03-3695-1111 (内線 2708)

【施工会社】大和リース株式会社 東京本店  
担当 濱口・峰 (現場責任者) 電話 03-5214-2302

【家屋調査会社】ワコウ環境調査株式会社  
担当 岩崎 電話 03-3354-2656